

	LABORATORIUM	 
	Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13 tel. 32 63 95 120, 32 63 95 138, fax: 32 26 22 210 www.dabrowskie-wodociagi.pl laboratorium@dabrowskie-wodociagi.pl	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1026/2021

Badany obiekt ¹⁾	Woda		
Zleceniodawca ¹⁾	Szk. Podst. nr 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 12		
Pobranie próbeki	Próbkę pobrał próbkobiorca działu TL Dąbrowskich Wodociągów wg: PN-EN ISO 19458:2007 [A] ³⁾ , Instrukcja techniczna IT 12 wyd.03 z 20.09.2019 [A] ³⁾ zgodnie z protokołem pobrania próbeki		
Nr protokołu pobierania próbeki	6/2021-05-05		
Data pobrania próbeki	2021-05-05	Nr zlecenia	zw/016/2021
Data przyjęcia próbeki	2021-05-05	Data wykonania badań	2021-05-17
Data sporządzenia sprawozdania	2021-05-18		
Stan dostarczonej próbeki	Bez zastrzeżeń		

Nr próbeki	Miejsce pobrania próbeki ¹⁾	Informacje dodatkowe
1088/2021	Pływalnia w Szkole Podstawowej nr 20, Dąbrowa Górnicza ul. Adamieckiego 12 - szatnia damska, natrysk pierwszy od wejścia [N: 50°19.137', E: 019°12.013']	Dane dotyczące oznaczenia <i>Legionella</i> sp.: Chlor wolny: 0,07 mg/dm ³ Temp. wody „in situ”: 48,5 °C [Matryca A; Procedura 5- Podłoże A; Procedura 7-Podłoże C- GVPC, 10 ml]

Badania mikrobiologiczne

Lp.	Nazwa oznaczenia	Zastosowana metoda badawcza ⁵⁾	Status metody ³⁾	Wynik
1	Bakterie z rodzaju <i>Legionella</i>	PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12	A	>1000 jtk/100 ml

¹⁾ dane dostarczone przez Zleceniodawcę.

¹⁾ Niepewność rozszerzona obliczona dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$, co odpowiada poziomowi ufności ok. 95%. Uwzględnia niepewność związaną z pobieraniem próbek.

²⁾ Niepewność wyniku wyrażona jako przedział ufności na poziomie prawdopodobieństwa ok.95%. Nie uwzględnia etapu pobierania próbeki.

³⁾ Metoda: A – akredytowana, N – nieakredytowana.

⁵⁾ Informacja nt. warunków wykonywania badań – do wglądu w Laboratorium.

AUTORYZOWAŁ
Kierownik Techniczny

ZATWIERDZIŁ
Kierownik Laboratorium

Rozdzielnik: 1 egz. Zleceniodawca, 2 egz. Laboratorium

Oświadcza się, że:

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
3. W przypadku próbek nie pobranych przez próbkobiorcę Dąbrowskich Wodociągów, wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki od Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca ma prawo do złożenia skargi. Jeżeli skarga dotyczy wyniku badań, wówczas jest ona rozpatrywana wyłącznie na podstawie zapisów, które dokumentują przebieg badań. Wynika to z braku możliwości powtórzenia badań ze względu na nietrwałość próbki.

KONIEC